



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
شماره: ۱۲۳۲۴۴/۴۰۰
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

هش تولید با مشارکت مردم

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به منظور ارتقای متون فنی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو زیربند (۶-۲-۷-۶-۱۱ و ۵-۲-۸-۶-۱۱) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه "درجا با شیوه قالب‌های تونلی" و "درجای یکپارچه" با متون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید حداقل ۳٪ سطح زیربنای طبقه باشد." با متن زیر جایگزین می‌شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید براساس محاسبات مبتنی بر مباحث مقررات ملی ساختمان تعیین گردد."

حامد دمانی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای بیات منش، سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان - جهت استحضار
جناب آقای شکیب، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان
آقای محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اقدام لازم و اطلاع رسانی در سایت inbr.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
شماره: ۹۶۷۲۰/۴۲۰ صادره
پیوست: دارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

سرمایه گذاری برای تولید

مدیران کل محترم ادارات راه و شهرسازی استان ها

موضوع: تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

در راستای نامه شماره ۱۲۳۲۴۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و به منظور ارتقای متون ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو بند (۶-۱۱-۷-۲ و ۶-۱۱-۸-۲-۶) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه "درجا با شیوه قالب تونلی" و "درجای یکپارچه" با متون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد." با متن زیر جایگزین می شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید، می توان از این شرط صرف نظر کرد."

حامد مانی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهرخانی، معاون محترم مسکن و ساختمان - جهت استحضار
جناب آقای مقومی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان
آقای مهندس محمودی، رییس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان - جهت اقدام لازم و اطلاع رسانی در سایت inbr.ir