



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
شماره: ۱۰۹۵۸۴/۴۲۰
پیوست: ندارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

سرمایه‌گذاری برای تولید

جناب آقای عبدالمهی

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان فارس

موضوع: ممنوعیت استفاده از بخاری‌های بدون دودکش

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ص/۱۴۰۴/۱۳۲۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به آگاهی می‌رساند، اولاً استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در تمامی ویرایش‌های مبحث هفدهم ممنوع بوده است ثانیاً بر فرض وجود مغایرت مفاد این مبحث با سایر مباحث به ویژه مبحث چهاردهم، وفق تبصره بند ۱۷-۴-۲ در صورتی که بین الزامات مبحث هفدهم و مبحث چهاردهم در مورد دودکش دستگاه‌های گازسوز تفاوتی وجود داشته باشد، الزامات سختگیرانه‌تر باید اجرا شود و بر همین اساس، مفاد ویرایش پنجم مبحث هفدهم (۱۴۰۳) مبنی بر ممنوعیت استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در تمامی ساختمان‌ها ملاک عمل است و باید رعایت شود.

حامد مانی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهرخانی، معاون محترم مسکن و ساختمان - جهت استحضار.

جناب آقای کشوریان - مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر - جهت آگاهی و اطلاع‌رسانی به سازمان استان

جناب آقای میرکریمی - مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان خراسان شمالی - جهت آگاهی و اطلاع‌رسانی به سازمان استان



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره: ۵۹۳۳۱/۴۲۰
پیوست: دارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

سرمایه‌گذاری برای تولید

جناب آقای مهندس توکلی

مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران

موضوع: جوابیه نامه شرکت ملی گاز استعلام در خصوص استفاده از بخاری بدون دودکش

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۶۲۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱، مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در خصوص استفاده از بخاری‌های گازسوز بدون دودکش به استحضار می‌رساند، از آنجا که در دستگاه‌های گازسوز دودکش نقش اساسی برای تخلیه گازهای حاصل از احتراق به بیرون از فضای داخلی دارد، استفاده از اینگونه بخاری‌ها همواره در کلیه ویرایش‌های مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌ها ممنوع بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای تابعه اعلام شود.

حامد دامن‌فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای مهندس مقومی، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور - جهت استحضار
جناب آقای فرشاد رضایی، معاون محترم صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمان
جناب آقای محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اقدام لازم